

Störmeldung Fernwärmeübergabestation Wärmeversorgung Offenburg (WVO) Telefon: 07821 / 280-0			
Datum:	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Uhrzeit:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
		Tel.-Nr.:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name:	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Vorname:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
		Tel.-Nr.mobil:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Ort:	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Straße:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
		Haus-Nr.:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Art der Störung:	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
1. Störungsart: Wasseraustritt!			
Wo tritt das Wasser aus?	Fernwärme Vor- oder Rücklauf?	<input type="checkbox"/>	Ja
	Hausheizung Vor- Rücklauf?	<input type="checkbox"/>	Ja
Wasseraustrittsmenge?	Schwach?	<input type="checkbox"/>	Ja
	Stark?	<input type="checkbox"/>	Ja
Achtung! Bei starkem Wasseraustritt sind dringend die beiden plombierten Absperrschieber an der Übergabestation zu schließen!			
2. Störungsart: Zu geringe Heizleistung!			
Welcher Bereich ist betroffen?	Heizung?	<input type="checkbox"/>	Ja
	Brauchwasserbereitung?	<input type="checkbox"/>	Ja
Temperatur an der Übergabestation ablesen! (siehe Übersichtsbild)			
Fernwärme- heizung:	Hausheizung:	Temp. Vorlauf (°C): <input style="width: 80%;" type="text"/>	Temp. Vorlauf (°C): <input style="width: 80%;" type="text"/>
Temp. Rücklauf (°C): <input style="width: 80%;" type="text"/>	Temp. Rücklauf (°C): <input style="width: 80%;" type="text"/>		
3. Störungsart: Differenzdruck nicht korrekt!			
Manometer an der Übergabestation ablesen!	Notizen:		
Vorlaufdruck Fernwärme (bar)			
Rücklaufdruck Fernwärme (bar)			
<input style="width: 100%;" type="text"/>			