

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Fernwärmenetz Kreuzschlag

Betreiber

Wärmeversorgung Offenburg GmbH & Co. KG

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungsnetz
folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor:

fP nach § 22 Absatz 2, GEG **0,11**

Berechnet nach FW 309-1:2023

fP nach § 22 Absatz 3, GEG **0,30**

nach Kappung und EE-Bonus (nach GEG zu verwenden)

Emissionsfaktor CO₂-Äquivalent:

fCO₂eq. nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG **0 g/kWh**

Berechnet nach FW 309-1:2023

Datenbasis: Jahre 2020-2022

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 01.07.2033

Ausgestellt am 01.07.2023 von

AGFW-Gutachter Nr. FW609-388
Dipl.-Kfm. (Univ)
Dipl.-Ing. (FH)
Martin Reuter



B I S R
Beratende Ingenieure
Michael Schwarz &
Martin Reuter GbR

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Fernwärmenetz Kronenwiese

Betreiber

Wärmeversorgung Offenburg GmbH & Co. KG

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungsnetz
folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor:

fP nach § 22 Absatz 2, GEG

0,22

Berechnet nach FW 309-1:2023

fP nach § 22 Absatz 3, GEG

0,28

nach Kappung und EE-Bonus

(nach GEG zu verwenden)

Emissionsfaktor CO₂-Äquivalent:

fCO₂eq. nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG

0 g/kWh

Berechnet nach FW 309-1:2023

Datenbasis: Jahre 2022

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 07.06.2026

Ausgestellt am 07.06.2023 von

AGFW-Gutachter Nr. FW609-388

Dipl.-Kfm. (Univ)

Dipl.-Ing. (FH)

Martin Reuter



B I S R

Beratende Ingenieure

Michael Schwarz &

Martin Reuter GbR

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Fernwärmenetz Paul-Gerhardt-Werk

Betreiber

Wärmeversorgung Offenburg GmbH & Co. KG

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungsnetz
folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor:

fP nach § 22 Absatz 2, GEG 2020 **0,36**

Berechnet nach FW 309-1:2021

fP nach § 22 Absatz 3, GEG 2020 **0,36**

nach Kappung und EE-Bonus (nach GEG zu verwenden)

Emissionsfaktor CO₂-Äquivalent:

fCO₂eq. nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020 **0 g/kWh**

Berechnet nach FW 309-1:2021

Datenbasis: Jahre 2020-2022

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 01.02.2033

Ausgestellt am 01.02.2023 von

AGFW-Gutachter Nr. FW609-388
Dipl.-Kfm. (Univ)
Dipl.-Ing. (FH)
Martin Reuter



B I S R
Beratende Ingenieure
Michael Schwarz &
Martin Reuter GbR