



Wärmenetz	Kreuzschlag	Kronenwiese	Paul-Gerhardt-Werk
<b>Primärenergiefaktor</b> § 22 Absatz 3, GEG	0,3	0,28	0,36
<b>CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktor</b> Anlage 9 Nr. 1c, GEG	0 gCO <sub>2</sub> eq/kWh <sub>Wärme</sub>	0 gCO <sub>2</sub> eq/kWh <sub>Wärme</sub>	0 gCO <sub>2</sub> eq/kWh <sub>Wärme</sub>
<b>Erneuerbare Energien-Anteil 2022</b> § 3 Absatz 2, GEG	0 %	7,8 %	0 %
<b>GEG-Erfüllungsgrad</b> § 44, GEG	180 %	189 %	138 %
<b>Netzwärmeverluste 2022</b>	1.375 MWh/a	438 MWh/a	1.120 MWh/a
<b>Energiemix</b>	90 % KWK (Erdgas) 9 % Kessel (Erdgas) 1 % Kessel (Heizöl)	86 % KWK (Erdgas) 8 % Wärmepumpe 6 % Kessel (Erdgas)	71 % KWK (Erdgas) 24 % Wärmepumpe 5 % Kessel Erdgas < 0,1 % Kessel (Erdöl)